

**BULETIN DE INFORMARE
CU PRIVIRE LA CALITATEA APEI POTABILE LIVRATE
IN RETEAUA CENTRALIZATA DE ALIMENTARE CU APA**

Trimestrul 3, anul 2019

Analiza realizata de Laboratorul Apa Potabila , str.Studentilor 14

10-10-2019

Nr. d/o	Denumirea indicatorilor	Standarde de referinta	Unitate de masura	Valori maxime admise, conform HG RM nr.934	Valori medii obtinute		
					LUNA		
					Julie	August	Septembrie

Indicatori bacteriologici

1	Escherichia coli	SM SR ISO 9308-1:2016	UFC/100ml	Acceptabile consumatorului si nici o modificare anormala	0.00	0.00	0.00
2	Enterococi (Streptococi fecali)	SM EN ISO 7899-2:2016	UFC/100ml	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Bacterii coliforme	SM SR ISO 9308-1:2016	UFC/100ml	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Clostridia	SM SR EN 26461-2:2012 PS nr.2	UFC/100ml	0.00	0.00	0.00	0.00

Indicatori organoleptici

5	Culoare	SM SR EN ISO 7887:2012, PS nr.26		Acceptabile consumatorului si nici o modificare anormala	AC	AC	AC
6	Gust *	GOST 3351-74, p. 3		Acceptabile consumatorului si nici o modificare anormala	AC	AC	AC
7	Miros *	GOST 3351-74, p. 2		Acceptabile consumatorului si nici o modificare anormala	AC	AC	AC

Indicatori fizico-chimici

8	Conductivitate	SM SR EN 27888:2005	μS/cm la 20 °C	<= 2500.00	458.48	440.84	439.63
9	Turbiditate	SM SR EN 7027:2017, PS nr.21	UNT	<= 5.00	1.81	1.49	1.17
10	Duritate totala, minim	SM SR ISO 6059:2012, PS nr.24	grade germane	>= 5.00	10.60	8.90	9.80
11	Oxidabilitate	SM SR EN ISO 8467:2006, PS nr.18	mg O2/l	<= 5.00	2.04	2.14	2.43
12	Cloruri	SM SR EN ISO 9297:2012	mg/dm3	<= 250.00	24.64	23.31	22.93
13	Sulfati	GOST 4389-72 ,p.2	mg/dm3	250.00	46.50	40.74	54.73
14	Fier total	SM SR ISO 6332:2001, PS nr.10	mg/dm3	<= 0.30	0.04	0.04	0.04
15	Nitriti	SM SR EN 26777:2006	mg/dm3	<= 0.50	0.00	0.00	0.00
16	Nitrati	GOST 18826-73	mg/dm3	50.00	5.08	4.09	3.43
17	Concentratia ionilor de hidrogen (pH)	SM SR EN ISO 10523:2014	Unitati de pH	>= 6.50 - <= 9.50	8.07	8.07	8.10
18	Reziduu sec solubil total	SM STAS 9187:2007	mg/dm3	1500.00	321.00	259.00	297.00
19	Amoniac si ioni de amoniu	GOST 4192-82, p.3	mg/l	<= 0.50	0.05	0.05	0.04
20	Clor rezidual liber	GOST 18190-72, p.3	mg/dm3	0.10-0.50 (max 1,0)	0.71	0.71	0.72

Note: "*" - indicatori care nu sunt declarati in domeniul de acreditare al laboratorului si nu sunt validati.

AC - Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala.

UFC - unitati formatoare de colonii